



Conductores desnudos

Los conductores desnudos, es decir, sin protección o aislación recubriendo el conductor, se presentan tanto para puesta a tierra como para líneas aéreas.

Para puesta a tierra, los conductores son de cobre CCDLA, CCD, CCD según norma IRAM y CCD según norma ASTM. Asimismo, los hay de cobre estañado CCD/E, CCD/E fabricados según norma IRAM o CCD/E fabricados según especificación particular del cliente.

Respecto de cables desnudos para líneas aéreas, todos se fabrican según IEC, IRAM, NBR, ASTM o especificación técnica del cliente. Las opciones son:

- ▶ Conductores desnudos de aluminio puro para líneas aéreas CAD, AAC, ASC
- ▶ Conductores desnudos de aleación de aluminio para líneas aéreas CADLA, AAAC
- ▶ Conductores desnudos de aluminio puro con alma de acero para líneas aéreas ACSR, ACSR
- ▶ Conductores desnudos de aluminio puro reforzado con aleación de aluminio para líneas aéreas ACAR



Más información:

<https://cimet.com/articles/#aire>